

Novità in materia di Antincendio

Webinar - Marzo 2023

Webinar
Marzo 2023
Edizione 1.0

A cura di:
Guido TRAVERS

Sommario

➤ I nuovi Decreti Ministeriali in materia di antincendio:

- ✓ D.M.01/09/2021 - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
- ✓ D.M.02/09/2021 - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
- ✓ D.M.03/09/2021 - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

D.M.01/09/2021

Decreto Ministeriale 01/09/2021:

"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art.46, c.3, lett. a), punto 3, del D.Lgs.81/2008"

➤ Pubblicazione G.U.: 25/09/2021

➤ Entrata in vigore: 25/09/2022
25/09/2023

- ✓ D.M.15/09/2022 - Solo per quanto riguarda la qualificazione dei Tecnici Manutentori (TMQ)

In tutte le attività

Il Datore di Lavoro deve predisporre un
Registro dei Controlli Antincendio
dove siano annotati

- **Controlli** periodici
- Interventi di **Manutenzione**

Tecnico Manutentore Qualificato

Definizione	<u>persona fisica</u> in possesso dei <u>requisiti tecnico-professionali</u> - Allegato II
Cosa fa	a) Manutenzione d) Controllo periodico
Requisiti Tecnico Professionali Dal 25/09/2023	➤ Qualifica fornitore (UNI EN ISO 9001) ➤ Requisiti Tecnico Professionali - RTP [art.26 c.1 lett. a) punto 2) - D.Lgs.81/2008] Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (art.47 - DPR 445/2000) <i>"Dichiara che, a far data da [...] tutto il personale impiegato nelle attività di Manutenzione e/o Controllo, è in possesso dei requisiti di Tecnico Manutentore Qualificato ai sensi del D.M.01/09/2021"</i>

Check-list Sorveglianza

DENOMINAZIONE AZIENDA LOGO	Modulo di Registrazione	M-SSL SRAI	Ed. 1.0 del 04/10/2022
	Check List SORVEGLIANZA ANTINCENDIO <i>(D.M. 1 settembre 2021)</i>		
Salute e Sicurezza sul Lavoro		Pag. 1 di 2	

Pianificazione Annuale Attività di Sorveglianza	<input type="checkbox"/> gen	<input type="checkbox"/> feb	<input type="checkbox"/> mar	<input type="checkbox"/> apr	<input type="checkbox"/> mag	<input type="checkbox"/> giu	Area Aziendale	
	<input type="checkbox"/> lug	<input type="checkbox"/> ago	<input type="checkbox"/> set	<input type="checkbox"/> ott	<input type="checkbox"/> nov	<input type="checkbox"/> dic		

ISTRUZIONI per il Datore di Lavoro (DdL) o il Responsabile

- Pianifica le attività di Sorveglianza (crocettando i mesi previsti) con cadenza almeno semestrale tra un Controllo Periodico (effettuato dal Tecnico manutentore Qualificato) ed il successivo (NdR: la Norma UNI 9994-1:2013 raccomanda una cadenza mensile)
- Designa un lavoratore incaricato della Sorveglianza indicandone il Cognome e Nome (nella tabella sottostante)
- Identifica e Crocetta i presidi antincendio presenti in azienda soggetti a Sorveglianza (o viceversa se non presenti/applicabili)

	COGNOME NOME	DATA	FIRMA
Incaricato		Attività di Sorveglianza	
DdL/Responsabile		Ricevuta	

ISTRUZIONI per l'Incaricato

- Effettua la Sorveglianza entro la fine dei mesi indicati e consegna la Check-list debitamente compilata e firmata al DdL/Responsabile
- Le attività di sorveglianza sono riferite a tutti i dispositivi presenti in azienda o nell'Area Aziendale indicata
- In caso di anomalie crocettare "NO" specificando nelle annotazioni il dispositivo che la presenta (eventualmente utilizzando la sezione "Annotazioni dettagliate" al fondo della check-list)

Check-list Sorveglianza

<input type="checkbox"/> Estintori	<input type="checkbox"/> NON Presenti/Applicabile	SÌ	NO	Annotazioni n°		
Gli estintori sono presenti e segnalati con apposito cartello chiaramente visibile						
Sono immediatamente utilizzabili e l'accesso è libero da ostacoli						
Sono collocati sul loro supporto, che risulta integro						
Sono integri , non sono stati manomessi ed è sigillato il dispositivo di sicurezza						
L' indicatore di pressione (se presente) indica un valore all'interno del campo verde						
L' etichetta e le istruzioni sono ben leggibili						
Il cartellino di manutenzione è presente e non è stata superata la data per le attività previste						
<input type="checkbox"/> Naspi	<input type="checkbox"/> Idranti	<input type="checkbox"/> Manichette	<input type="checkbox"/> NON Presenti/Applicabile	SÌ	NO	Annotazioni n°
Sono presenti e segnalati con apposito cartello chiaramente visibile						
Sono immediatamente utilizzabili e l'accesso è libero da ostacoli						
Sono integri (senza segni di deterioramento, corrosione o perdite) e non sono stati manomessi						
L' etichetta e le istruzioni sono ben leggibili						
Il cartellino di manutenzione è presente e non è stata superata la data per le attività previste						

Check-list Sorveglianza

<input type="checkbox"/> Vie di Esodo <input type="checkbox"/> Porte Tagliafuoco	<input type="checkbox"/> NON Presenti/Applicabile	SI	NO	Annotazioni n°
Sono facilmente accessibili, immediatamente utilizzabili e libere da ostacoli				
Adeguatamente segnalate e con appositi cartelli chiaramente visibili				
Il maniglione antipánico è funzionante, sempre apribile e non presenta segni di rottura				
Le porte tagliafuoco sono nelle normali condizioni operative				
Le porte tagliafuoco non presentano lacerazioni, fori, modifiche, corrosioni				
Il cartellino di manutenzione delle porte tagliafuoco è presente e non è stata superata la data per le attività previste				
I congegni di autochiusura delle porte tagliafuoco funzionano correttamente				
<input type="checkbox"/> Luci di emergenza	<input type="checkbox"/> NON Presenti/Applicabile	SI	NO	Annotazioni n°
Le luci di emergenza sono effettivamente in ricarica in presenza di alimentazione (è presente ed acceso il Led di funzionamento regolare)				
Non presentano segni di rotture, deterioramento, manomissione				
Sono pulite e libere da ostacoli o altro che possa comprometterne l'efficacia (per esempio arredi che impediscano la corretta illuminazione)				

Check-list Sorveglianza

<input type="checkbox"/> Allarme e Rilevatori fumo/calore	<input type="checkbox"/> NON Presenti/Applicabile	SI	NO	Annotazioni n°
Il pannello/centralina di controllo non segnala delle anomalie (riferirsi al Manuale di Uso e Manutenzione)				
I rilevatori non presentano danni visibili e risultano in condizioni normali				
I dispositivi video-acustici di allarme sono visibili, non presentano danni evidenti e risultano in condizioni normali				
I pulsanti di allarme (se presenti) sono segnalati con apposito cartello chiaramente visibile				
I pulsanti di allarme (se presenti) sono immediatamente attivabili , non presentano danni visibili e l'accesso è libero da ostacoli				
<input type="checkbox"/> Organizzazione emergenze	<input type="checkbox"/> NON Presenti/Applicabile	SI	NO	Annotazioni n°
Le planimetrie di emergenza (se presenti) sono chiaramente visibili e orientate correttamente				
I numeri di emergenza ed i nominativi degli addetti alle emergenze sono presenti ed aggiornati				
Le chiavi per aperture di porte o cancelli sono presenti, disponibili e chiaramente individuabili				
<input type="checkbox"/> Armadio antincendio	<input type="checkbox"/> NON Presenti/Applicabile	SI	NO	Annotazioni n°
Gli armadi antincendio sono presenti e segnalati con apposito cartello chiaramente visibile				
Sono immediatamente utilizzabili e l'accesso è libero da ostacoli				
La dotazione è completa e correttamente mantenuta				

Designazione Addetto Sorveglianza

DENOMINAZIONE-AZIENDA LOGO	Modulo di Registrazione	M-SSL DAGE	Ed. 1.1 ¹ dal 04/10/2022
Salute e Sicurezza sul Lavoro	DESIGNAZIONE e CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO-GESTIONE EMERGENZE- ANTINCENDIO-PRIMO-SOCCORSO <small>(D.Lgs. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. b)</small>	Pag. di	

Oggetto: → Designazione Lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. b)

Il sottoscritto	COGNOME-NOME
in qualità di Datore di Lavoro della	RAGIONE SOCIALE

**DESIGNA e CONFERISCE INCARICO
di addetto all'attuazione delle misure di**

<input type="checkbox"/>	Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio ¹
<input type="checkbox"/>	Evacuazione dei Luoghi di Lavoro in caso di pericolo grave ed immediato ¹
<input type="checkbox"/>	Primo Soccorso ¹
<input type="checkbox"/>	Gestione delle Emergenze ¹
<input type="checkbox"/>	Sorveglianza di impianti, attrezzature e sistemi antincendio ²

¹ D.Lgs. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. b); art. 43, c. 1, lett. b)
² D.M. 01/09/2021, art. 1, c. 1, lett. e)

D. M. 02/09/2021

Decreto Ministeriale 02/09/2021:

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, c.3, lett. a), punto 4 e lett. b), del D.Lgs. 81/2008"

➤ **Pubblicazione G.U.:** 04/10/2021

➤ **Entrata in vigore:** 04/10/2022

- Nuova Classificazione Aziende:
 - ✓ Livello 3 (ex Rischio Elevato)
 - Formazione 16 ore (3-FOR)
 - Aggiornamento 8 ore (3-AGG)
 - ✓ Livello 2 (ex Rischio Medio)
 - Formazione 8 ore (2-FOR)
 - Aggiornamento 5 ore (2-AGG)
 - ✓ Livello 1 (ex Rischio Basso)
 - Formazione 4 ore (1-FOR)
 - Obbligo di **esercitazione pratica** mezzi di spegnimento
 - Aggiornamento 2 ore (1-AGG)

- **Aggiornamento:** cadenza almeno quinquennale (art.5 c.5)
- Disposizioni transitorie (art.7):
 - ✓ **Primo aggiornamento** degli Addetti Antincendio **entro 5 anni** dall'ultimo Corso di Formazione o di Aggiornamento
 - ✓ Per i Corsi di Formazione o di Aggiornamento effettuati **prima del 04/10/2017:**
 - **obbligo di Aggiornamento entro 04/10/2023**
 - ✓ I **corsi già programmati** con i contenuti del **D.M.10/03/1998** sono **validi se svolti entro il 04/04/2023**

Requisiti dei Docenti - Art.6

Docenti Teoria e Pratica	Diploma di scuola secondaria di secondo grado + 1 dei requisiti di cui al comma 2
Docenti solo Teoria	Diploma di scuola secondaria di secondo grado + 1 dei requisiti di cui al comma 3
Docenti solo Pratica	Almeno 1 dei requisiti di cui al comma 5
Qualifica fornitore	<ul style="list-style-type: none">➤ UNI EN ISO 9001➤ Requisiti Tecnico Professionali - RTP [art.26 c.1 lett. a) punto 2) - D.Lgs.81/2008] Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (art.47 - DPR 445/2000) <p><i>"Dichiara che il personale docente, sia per la parte di teoria, sia per la parte pratica, è in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del D.M.01/09/2021"</i></p>

D.M.03/09/2021

Decreto Ministeriale 03/09/2021:

"Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.46, c.3, lett. a), punti 1 e 2, del D.Lgs.81/2008"

➤ **Pubblicazione G.U.:** 29/10/2021

➤ **Entrata in vigore:** 29/10/2022

- La **Valutazione dei Rischi di Incendio** e la conseguente definizione delle **misure di prevenzione, di protezione e gestionali** sono parte specifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- **Luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022** adeguamento al D.M.03/09/2021 attuato in occasione di modifiche:
 - ✓ del **processo produttivo**
 - ✓ della **organizzazione del lavoro**
(significative ai fini della sicurezza antincendio)

Art. 29 c.3 D.Lgs.81/2008:

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata [...] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. [...]